

Kimden: Cetin, Ergün <e.cetin@gwi-essen.de>

Tarih: 1 Nisan 2020 14:28:37 GMT+3

Kime: Gürsel YAĞAN <GYAGAN@agdas.com.tr>

Merhaba Gürsel Bey,

umarım sağlığını sihatiniz başımızda olan virüsten etkilenmemiştir. Bildiğiniz gibi Virüs baya etkin yayılıyor, bu nedenle Laboratuvarımız iki hafta hiçbir faaliyette bulunamayıp sadece bu hafta açık. Gelecek iki hafta almanya yumurta tatiline giriyor ve mağlum olan durumdan dolayı iki hafta ara verilecek. O yüzden Pazartesi anca başlamak mümkün oldu.

Teklifite belirttiğim gibi test aşalamalarını size bildireceğimi söylemiştim.

İlk olarak Normun 4.12 paragrafi ile nominal akış, basınç kaybı ve fonksiyonel test ile başladım.

Minimum basınç (p_{min}) 100 mbar sabit tutularak tablo 6'daki B tipin basınç kaybı 15 mbar ayarlayıp VN değerini kendim belirledim, sizin ölçülere ulaşmam mümkün bile deyildi.

Bu nedenle bahs ettiğim gibi elde edilen ölçü ile paragraf 4.13.1 ile devam ettim, yalnız elde ettiğim ölçü Gaz debisini $V_N \times 1,8$ geçmemeyip closing factor f_s 1,3 ile 1,8 arası olması gerek. Yalnız ürününüz o değer esnasında kapatmıyor. Bu yüzden testlere devam etmek anlamsız olur. Gidişat için ne tür bir yol çizmek isterseniz bilmek isteriz.

Tecrübeme dayanarak size şunu belirtmek isterim, elimden birçok Gas Stop ürünü farklı farklı tipte geçti, hiçbirisi sizin ürün kadar zor kapanmıyordu. Normalde elimizle basdığımızda ürün kolayca kapatılıyor. Bunuda bilmenizi isterim.

Saygı ve Selam ile

Ergün Cetin